



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ŞƏHƏRSALMA VƏ TİKİNTİYƏ DAİR NORMATİV SƏNƏDLƏR SİSTEMİ

DƏYİŞİKLİK № 2

**AzDTN 2.13-1 “QAZ TƏCHİZATI.
LAYİHƏLƏNDİRMƏ NORMALARI»**

RƏSMİ NƏŞR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
DÖVLƏT ŞƏHƏRSALMA VƏ ARXİTEKTURA KOMİTƏSİ

BAKI – 2023

**Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma
və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının
05.04.2023-cü il tarixli 3-35/3-1-133/2023 №-li
əmrı ilə təsdiq edilmişdir.**

1. 11.48-ci bəndin ikinci abzası çıxarılsın.

2. 11.51-ci bənd aşağıdakı yeni redaksiyada verilsin:

“**11.51.** Mayeləşdirilmiş karbohidrogen qazı balonlarının yerləşdirilməsinə yol verilmir:”

- yaşayış otaqlarında və dəhlizlərdə;

- zirzəmi, kürsü mərtəbələrində (otaqlarında) və çardaqlarda (o cümlədən mansarda mərtəbələrində);

- ictimai işə müəssisələrinin yemək və ticarət zallarında, auditoriyalarda və sinif otaqlarında, tamaşa (akt) zallarında, xəstəxana palatalarında və digər analogi otaqlarda, həmçinin onların altında və üstündə yerləşən otaqlarda;

- təbii işıqlandırılması olmayan otaqlarda;

- qəza çıxışlarının (təxliyə yollarının) yaxınlığında.”